



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-36, Факс (342) 227-09-66

Пермский край, г. Верещагино
(место составления акта)

« 14 » февраля 2020 г.
(дата составления акта)
11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 08-062-03

По адресу/адресам: 617123, Пермский край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Ярославцева, 54

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора К.М. Черёмушкина от 29.01.2020 № рп-282-257-о

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение
«Верещагинский многопрофильный техникум»

ИНН 5933160629, ОГРН 1025902152902

Сокращенное наименование: ГБПОУ ВМТ.

Юридический адрес: 617123, Пермский край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Ярославцева, 54

Место осуществления деятельности: 617123, Пермский край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Ярославцева, 54

тел./факс (8-34-254- 3-50-56):

Директор: Ложкин Алексей Геннадьевич

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10.02.2020 по 14.02.2020 (5 рабочих дня/40 ч)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ложкин А.Г. – Директор ГБПОУ ВМТ

уведомлен о проведении проверки 04.02.2020, 11-00 часов.

заверенную печатью копию распоряжения получил 10.02.2020, 11-00 часов
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Жекин Сергей Михайлович - государственный инспектор межрегионального отдела
государственного энергетического надзора, тел. (89028353746).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 1) Ложкин А.Г. – Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин А.Г. 2) Базыкова Т.В. – Руководитель структурного подразделения.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проверки установлено:

1. ГБПОУ ВМТ осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края от 13.09.2018 № СЭД-26-01-06-829. Основным видом деятельности является образование профессиональное среднее, осуществляемое по адресу: 617123, Пермский край, Верещагинский район, г. Верещагино, ул. Ярославцева, 54.

2. Электроснабжение образовательного учреждения осуществляется на основании договора на электроснабжение от 12.01.2020г № 4501 с ОАО «Пермская энергосбытовая компания», разрешенная мощность 323 кВт.

Источником электроснабжения является ПС «Верещагино». Разграничение балансовой и эксплуатационной ответственности сетей между потребителем и энергоснабжающей организацией, установлены актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Учет электроэнергии осуществляется электро счетчиками, установленными в РУ-0,4кВ на границах балансовой принадлежности.

Основными электроприемниками являются: Электрические установки напряжением до 1000 В, кабельные линии, электродвигатели, осветительное электрооборудование, сети электроснабжения 0,4 кВ для питания оборудования для приготовления пищи, бытовой и оргтехники, переносного и передвижного электрооборудования).

3. Энергоснабжение тепловой энергией зданий и сооружений образовательного учреждения, осуществляется от котельной центрального отопления г. Верещагино.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа и номер пункта, статьи, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушения
1	2	3	4
Электрические установки.			
1.	Для эксплуатации электроустановок в учебном учреждении, отсутствует подготовленный электротехнический персонал.	п. 1.2.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
2.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, соответствующим документом не назначено лицо ответственное за электрохозяйство и его заместитель.	п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
3.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство и его заместителя не предоставлена.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
4.	Отсутствует годовой план (график) планово-предупредительного ремонта электрооборудования по электрохозяйству образовательного учреждения.	п. 1.6.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
5.	Отсутствуют паспорта на кабельные линии.	п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
6.	Отсутствует график осмотров видимой части заземляющих устройств, но не реже 1 раза в 6 месяцев, ответственным за электрохозяйство.	п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич

7.	Электроустановки образовательного учреждения, не укомплектованы испытанными защитными средствами.	п. 1.2.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
8.	Не определено место и порядок хранения средств защиты из резины и полимерных материалов.	п. 1.3.3 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
9.	Протокола необходимых профилактических измерений и испытаний электрооборудования, предоставлены не в полном объеме.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
10.	Не утвержден руководителем образовательного учреждения перечень работ выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации.	п. 8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Зарегистрировано в Минюсте 12.12.13г № 30593).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
11.	Нет паспортов на заземляющие устройства.	п. 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
12.	Необходимая техническая документация (журналы и инструкции эксплуатационные, должностные и по охране труда) оформлены, но не заполняются и утверждены техническим руководителем не в полном объеме.	п. 1.8.2; 1.8.7; 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ТЕХНИКУМА:			
13.	Отходящие линии (электрокабеля) от токоведущих шин в щитах ВРУ, ЩС, ЩР, не снабжены бирками с указанием марки, сечения, напряжения и наименования линии.	п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич

14.	Нет опознавательного знака у мест ввода заземляющего проводника в административное здание техникума.	п. 1.7.118 Правила устройства электроустановок.	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
15.	На рукоятках управления коммутационными аппаратами в щитах ВРУ, ЩС, отсутствуют четкие надписи, указывающие операцию («ВКЛЮЧАТЬ», «ВЫКЛЮЧАТЬ»)	п. 2.2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
16.	В электрощитах ВРУ, ЩР, отсутствует запас калиброванных плавких вставок.	п. 2.2.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
17.	Для защиты токоприемников от токов короткого замыкания, в щитах ВРУ, ЩС установлены некалиброванные плавкие вставки.	п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
18.	В групповых сетях питающие штепсельные розетки, нет устройства защитного отключения (УЗО).	п. 7.1.79 Правила устройства электроустановок.	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
19.	Нет светильников аварийного освещения. Щит ЩАО отсутствует.	п. 6.1.21 Правила устройства электроустановок.	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич

20.	На вводе в здание не выполнена система уравнивания электрических потенциалов. Шина ГЗШ отсутствует.	п. 7.1.87 Правила устройства электроустановок.	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
21.	Проект на монтаж (реконструкцию) электрооборудования не предоставлен.	п. 1.3.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич
22.	Монтаж электрооборудования в здании техникума проводился во время строительства в 1987-1989г. По мере выходя из строя электрооборудования, проводится замена электропроводки участками, без соответствующего технического проекта. Цепи электропитания светильников рабочего освещения, выполнены частично изолированным проводом АППВ 2 : 2,5мм ² и ППВ 2 : 2,5мм ² без защитной оболочки, нулевой защитный проводник отсутствует.	п. 7.1.36 Правила устройства электроустановок.	Директор ГБПОУ ВМТ Ложкин Алексей Геннадьевич

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено** нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 08-062-03 от 14.02.2020 об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области электро-, теплоэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор



С.М. Жекин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 14 » февраля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)